



תאגיד "מי לוד"

צו"ח איכות המים לשנת 2010

על פי חוק לתיקון פקודת העיריות מס' 75 (חובת דיווח על איכות המים התשס"א-2001) תיקון סעיף 238.

תושבים יקרים!

תאגיד מי לוד מתכבד להגיש לכם בזאת את דו"ח איכות של מי השתיה לשנת 2010 הדו"ח מפרט את הבדיקות שבוצעו במערכת המים העירונית ותוצאותיהן במהלך השנה.



מרכז שירות לקוחות רח' אבא הלל סילבר 18, לוד

בית הטרמינל 2 (מול קש"ב) - קומת קרקע
טל: 1-800-800-160 פקס: 08-9543020

שעות קבלת קהל: א' 08:00-18:00
ב', ד', ה' 08:00-14:00
ג' 15:00-19:00

תשלומים באמצעות האינטרנט: www.mei-lod.co.il
תשלום בכרטיסי אשראי: 1-800-800-160

לשירותך קו פתוח

לבירורים ותשלומים
חשבון מים וביוב

1-800-800-160

הצטרפו לעמוד שלנו בפייסבוק

לבירורים בנושאי חיובי מים וביוב ניתן לפנות לשירות לקוחות. בכל פניה בעניין בירור חשבון יש להצטייד בחשבון המים, מס' מד המים וקריאת מונה עדכנית.

להלן ריכוז הבדיקות שבוצעו במערכת המים העירונית לשנת 2010

1. בדיקות מיקרוביאליות

סוג נקודה	מס' דגימות מתוכננות	מס' דגימות שבוצעו	אחוז ביצוע	מס' דגימות תקינות	אחוז דגימות תקינות	מס' דגימות חריגות	אחוז חריגות
רשת אספקה	293	284	96.9%	284	100%	0	0%
כניסה ממקורות	86	81	94.2%	81	100%	0	0%
סה"כ	379	365	96.3%	365	100%	0	0%

- תקנות בריאות העם למי שתייה קובעות כי מים ייחשבו פסולים לשתייה באם נימצא ב-100 מ"ל יותר מ-3 חיידקי קוליפורם צואתי- החלטה לדיגום חוזר או פסילת מים כראויים לשתייה הינה לפי החלטת משרד הבריאות ובאחריותו.
- אחוז הדיגום הבקטריאלי בתחום תאגיד המים "מי לוד", בשנת 2010 עומד על 96.3%.
- לא התגלו חריגות בבדיקות שנערכו במערכת המים בעיר.

2. בדיקות עכירות, מתכות ופלוואר

סוג נקודה	מס' דגימות מתוכננות	מס' דגימות שבוצעו	אחוז דגימות תקינות	מס' דגימות חריגות	אחוז חריגות
מי רשת- פלוואר	12	12	50%	6	50%
מי רשת- מתכות	4	4	100%	0	0
מי רשת- עכירות	8	8	100%	0	0
סה"כ	24	24	75%	6	25%

- הפלרת המים הנה באחריות ספק המים - דהיינו חברת מקורות. בדיקות פלוואר מתבצעות ברשת אספקת המים לפי הנחיות משרד הבריאות.
- מנתוני בדיקות הפלוואר במהלך שנת 2010 עולה כי במרביתן רמת הפלוואר במים נמוכה ומתחת לדרישות התקן.
- לא נתגלו חריגות בערכי המתכות והעכירות במהלך שנת 2010.

**תוצאות הבדיקות מצביעות על כך שמי השתייה המסופקים
לתושבי העיר לוד הינם באיכות טובה מאוד
והינם ראויים לשתייה.**

חברת מקורות הינה ספק המים היחיד של העיר לוד. עפ"י החלטת חברת מקורות, המים המסופקים עוברים חיטוי בכלור ע"י חברת מקורות על מנת שאיכותם תהיה בטוחה לשתייה וכדי למנוע התפתחות חיידקים במערכת אספקת המים. בנוסף מבצעת חברת מקורות בדיקות שוטפות למים המסופקים למערכת העירונית.

תאגיד "מי לוד" מבצע בקרה ומעקב שוטף אחר איכות מי השתייה המסופקים לעיר בהתאם לתקנות בריאות העם והנחיית משרד הבריאות. בדיקות המים מבוצעות בנקודות דיגום הפרוסות ברחבי העיר במערכת המים העירונית. מספר נקודות הדיגום ומיקומם נקבע ע"י משרד הבריאות ובהתאם לגודל ופריסת האוכ-לוסייה בשטח העיר לוד.

- בשנת 2010 בהתאם לנתוני הלמ"ס מנתה אוכלוסיית העיר לוד כ-70,000 תושבים וסה"כ נרכשו מחב' מקורות 5,567,042 מ"ק מים.

פריסת נק' הדיגום במערכת אספקת המים לשנת 2010

כתובת	סוג	כתובת	סוג
רח' ס.ח לוד העתיקה	רשת	רח' איינשטיין טיפת חלב	רשת
שכ. בן - גוריון ביה"ס	רשת	מוסד הקטרים רכבת ישראל	רשת
נוה זית פנת קפלן	רשת	ק"ח כללית רח' דיזרואלי	רשת
לוד הצעירה	רשת	רשת דלקול	רשת
שכ' בילו - קו"ח לאומית	רשת	גבעת הזיתים טיפת חלב	רשת
גני אביב	רשת	שכ' נווה ירק	רשת
שכ' נאות יצחק	רשת	רח' מודיעין א.ת. טלרד	רשת
ח.מ. 46608 בנה ביתך	רשת	פארק רמבי"ס	רשת
שכ' ממשלתי פינת פנקס	רשת	תעשיה צפון	כניסה ממקורות
שכ' חבי"ד מקווה צמח צדק	רשת	ח.מ. 67156 בלייל	כניסה ממקורות