

דו"ח איכות המים הצי שנתי

בהתאם להוראות הדין בדבר חובת דיווח על איכות המים
הרינו מתכבדים להמציא לתושבי העיר לוד
דיווח על טיב המים לחודשים

יולי - ספטמבר 1.7.15-30.9.15

בדיקות מיקרוביאליות

תוצאות בדיקות		אחוז ביצוע	מספר דגימות		סוג בדיקה	סוג נקודה
חריגות	תקינות		בוצע	מתוכנן		
0	100	100%	96	96	שגרתית	מי רשת
0	100	100%	9	9	שגרתית	חיבורי מקורות
0	100	100%	6	6	שגרתית	מאגר / בריכה
0	100	100%	111	111		סה"כ

בדיקות כימיות

תוצאות בדיקות		אחוז ביצוע	מספר בדיקות		סוג נקודה
חריגות	תקינות		בוצע	מתוכנן	
0	100	100%	2	2	מי רשת - טריהלומתנים
0	100	100%	4	4	מי רשת - מתכות
0	100	100%	0	0	מי רשת - F
0	100	100%	6	6	סה"כ

תושב המבקש פרטים נוספים מוזמן לעיין בדוח השנתי המפורסם באתר www.mei-lod.co.il או בדוח השנתי שיעמוד לרשותו במשרדי תאגיד מי לוד מחלקת הנדסה ברחוב אבא הילל סילבר 18. יש לפנות לגבי איילת אוחנה, רכזת שפכי תעשייה ומנהלת בטחון מים.

הודעה לפי תקנות חופש המידע:

העמדת מידע על איכות הסביבה לעיון הציבור תשס"ט 2009 סעיף 5ג'

מידע בניהן תוצאות מדידות בשפכים תעשייתיים מתפרסם באתר האינטרנט של התאגיד: www.mei-lod.co.il

כמו כן ניתן לעיין במידע זה גם במשרדי התאגיד בימים א-ה 08:30-13:00 וביום ד' 16:00-18:00

בכתובת: אבא הילל סילבר 18 לוד, 08-9543000

התוצאות מלמדות כי איכות המים
אשר סופקו לתושבי העיר לוד במהלך תקופה זו,
הינה טובה מאוד ובהתאם לתקנים המחויבים בחוק.